

МБОУДО "ДДЮТ"	Наименование МОУ	
проспект Степана Разина 99	Адрес	
в период с 29.06. по 3.07.2026г	Промывка системы отопления, указать дату	
в период с 29.06. по 3.07.2026г	Опрессовка системы отопления, указать дату	
в период с 29.06. по 3.07.2026г	Дезинфекция системы отопления, указать дату	
в период с 29.06. по 3.07.2026г	проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя теплового пункта, внутренних сетей согласно п. 11.5.2 Приказа от 29.11.2024 № 2234, указать дату	
в период с 29.06. по 3.07.2026г	проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования, указать дату	
срок получения до 1.08.2026г	удостоверение на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	удостоверение ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществления производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО), имеется/не имеется
срок получения до 1.08.2026г	удостоверение на <u>не</u> ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	
срок получения до 1.08.2026г	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, имеется/не имеется
имеются	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	
срок получения до 1.08.2026г	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278 Правил промышленной эксплуатации, имеется/не имеется
имеются	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	
имеются	наличие паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, имеется/не имеется	
имеются	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов, имеется/не имеется	
имеются	Наличие актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, имеется/не имеется, дата проверки	
срок получения до 1.08.2026г	осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок, указать дату	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 Приказа от 29.11.2024 № 2234, должны быть составлены акты после осмотра
срок получения до 1.09.2026г	проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к ОЗП, указать дату	
задолженностей нет	Наличие/отсутствие задолженности за поставление тепловой энергии (смотреть п. 11.5.12, 11.5.13 Приказа № 2234)	
имеются	проверка узла учета в соответствии с п. 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности, указать дату, имеется/не имеется	
	проверка КИП в тепловом пункте, указать дату	

Мероприятий по подготовке теплопотребляющих установок к отопительному периоду 2026/27 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»

ПЛАН

Директор МБОУДО "ДДЮТ" Т.И. Леснякова
Главный Инженер Д.В. Дементьев
Документы